

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» марта 2024 г., 63240061000210056683

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Приволжский и
Хворостянский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» апреля 2024 г., 16 час. 49 мин. № 2403/013-63/55-В/П/ИВ

(дата и время составления предписания)

пгт. Безенчук, ул. Лермонтова, 23

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «29» марта 2024 г., № 2403/013-63/55-В/П/ИВ, учетный номер проверки 63240061000210056683.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках: осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

- Любавин Александр Петрович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Приволжский и Хворостянский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместитель главного государственного инспектора муниципальных районов Приволжский и Хворостянский по пожарному надзору)
- Бутырцев Артём Александрович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Приволжский и Хворостянский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор муниципальных районов Приволжский и Хворостянский по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была произведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Самарская, р-н Хворостянский, с Владимировка, ул Солнечная, Дом 10

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения лица объекта контроля, в отношении которых был проведен инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.И. СУРКОВА С.ВЛАДИМИРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХВОРОСТЯНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 6330050498, адрес регистрации юридического лица: САМАРСКАЯ, ХВОРОСТЯНСКИЙ, СЕЛО, ВЛАДИМИРОВКА, УЛИЦА, СОЛНЕЧНАЯ, 10

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, на индивидуальное наименование налогоплательщика, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «11» апреля 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «11» апреля 2024 года, 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

09 час 00 минут (часы, минуты)


(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Не представлена декларация пожарной безопасности. Место выявления нарушения: с. Владимировка, ул. Солнечная, 10
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).
Срок устранения нарушения:
10.07.2024
2. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Место выявления нарушения: с. Владимировка, ул. Солнечная, 10
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
10.07.2024
3. Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Место выявления нарушения: с. Владимировка, ул. Солнечная, 10
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 30 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
Срок устранения нарушения:
10.07.2024
4. Отсутствуют запоры (замки) на эвакуационных выходах, обеспечивающие свободное открывание дверей без ключа. Место выявления нарушения: с. Владимировка, ул. Солнечная, 10
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Срок устранения нарушения:
10.07.2024
5. На объекте не хранится (не представлена) документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов в отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, а так же техническую документацию на навесную систему, устанавливающую порядок монтажа, эксплуатации и ремонта указанной системы; п. 5.1, 5.8 СП 518.1311500.2022. Место выявления нарушения: с. Владимировка, ул. Солнечная, 10
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
В случае установления требований пожарной безопасности к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.
Срок устранения нарушения:
10.07.2024

(Указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Приволжский и Хворостянский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор муниципальных районов Приволжский и Хворостянский по пожарному надзору) Бутырцев Артём Александрович
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Бутырцев Артём Александрович - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Приволжский и Хворостянский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор муниципальных районов Приволжский и Хворостянский по пожарному надзору), телефон: 88467621913, e-mail: a.a.butyrcev@63.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно отвечающего за предоставление контактной информации, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Савкина Елена Александровна директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« 9 » часов « 00 » минут « 18 » 04 2024 г. Савкина

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза В.И. Суркова
с.Владимировка муниципального района Хворостянский
Самарской области (ГБОУ СОШ с.Владимировка)
445581, Российская Федерация, Самарская область,
муниципальный район Хворостянский,
с.Владимировка, ул.Солнечная, д.10

на № 203 от 12.09.2024

В отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по муниципальным районам
Приволжский и Хворостянский
инспектору
лейтенанту внутренней службы
А.А.Бутырцеву
директора
ГБОУ СОШ с.Владимировка
муниципального района
Хворостянский Самарской области
Е.А.Савкиной

Информация о ходе выполнения (невыполнения) мероприятий, указанных в
предписании №2403/013-63/55-В/ПДВ от 11.04.2024 года.

Нарушения, указанные в предписании:

1. Не представлена декларация пожарной безопасности. (выполнено).
2. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (выполнено)
3. Отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. (выполнено)
4. Отсутствие запоров (замков) на эвакуационных выходах, обеспечивающих свободное открывание дверей без ключа. (выполнено)
5. На объекте не хранится (не представлена) документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов в отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем (выполнено)

Директор: Савкина Савкина Е.А.

